

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР089/З.Н.00996**
(номер сертификата соответствия)

028037
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Интерьер-Стекло" (ООО "Интерьер-Стекло").
 Адрес: 308009, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Рабочая, дом 14, литера Б46, офис 1. ОГРН: 1123123005994. Телефон: 84722217367. Факс: 84722901796.
 Электронная почта: ldganina@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Интерьер-Стекло" (ООО "Интерьер-Стекло").
 Адрес: 308009, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Рабочая, дом 14, литера Б46, офис 1. ОГРН: 1123123005994. Телефон: 84722217367. Факс: 84722901796.
 Электронная почта: ldganina@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность",
 Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,
 телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
 уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
 ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стекло многослойное пожаростойкое марки «Firewall 1-60» габаритными размерами 1500 мм по высоте и 1200 мм по ширине, толщиной 24 мм, выпускаемое по ТУ 23.12.12-001-38922340-2017. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60/EW60 (v).

код ОК 034 (ОКПД 2)

23.12.12.110

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ
 ИССЛЕДОВАНИЯ
 (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 47-С-18 от 09.02.2018 г.
 ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"
 № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.P393023 от 10.01.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 13.02.2018 ПО 12.02.2021



Руководитель
 (заместитель руководителя)
органа по сертификации
 (подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Р.Т. Абдуллабеков